

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Юридический адрес: 618204, Россия, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Телефон: 34(256)43752, факс: 34(256)44367.

ИНН 5904122072, КПП 592102003

УФК по Пермскому краю (Восточный филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае,
л/с 03561863410)

Р/с 40503810600001000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001

Утверждаю:

Главный врач (заместитель главного врача)

И.И. Гладких

(подпись, печать)

«04» сентября 2014 г.

МП

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 161

о соответствии (несоответствии) санитарным правилам объектов
хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Чусовой

Составлено: « 04 » сентября 2014 г.

1. Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Гремячинская центральная районная больница», по адресу: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 135, МКОУ «СОШ № 3», для осуществления лицензируемого вида деятельности: медицинская деятельность: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскому делу в педиатрии.

2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края «Гремячинская центральная районная больница».

3. Юридический и почтовый адрес заявителя: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 191.

4. Представленные документы:

1) Устав учреждения;

2) Копия договора передачи имущества в безвозмездное пользование имуществом между МКОУ «СОШ № 3» и ГБУЗ ПК «Гремячинская центральная районная больница» без номера от 01 февраля 2013 г.

3) Копия свидетельства федеральной налоговой службы.

5. Материалы представлены при заявлении на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения вх. № 143 от 18.07.2014 г.

6. При рассмотрении материалов установлено: Место расположения объекта: фактический адрес осуществления деятельности: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3», 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 135.

Медицинский блок расположен на 1-ом этаже здания школы.

Состав и площадь помещений:

- кабинет врача - 15,7 м2

- процедурный кабинет – 16,2 м2.



Площади помещений соответствуют требованиям п. 3.6. главы I (Приложение № 1) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10).

Инженерное обеспечение

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, централизованной канализацией, что соответствует требованиям п. 5.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Процедурный кабинет оборудован раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Раковины для обработки рук оборудованы локтевыми смесителями, а так же локтевыми дозаторами для растворов кожного антисептика и жидкого (антисептического) мыла, что соответствует требованиям п. 5.6 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. В качестве резервного источника предусмотрен электрический водонагреватель накопительного типа, что соответствует требованиям п. 5.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Отопление: центральное водяное. Нагревательные приборы размещены у наружных стен, под окнами, имеют гладкую поверхность, допускают легкую очистку, что соответствует требованиям п. 6.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Вентиляция помещений: естественная осуществляется через окна и двери, что соответствует требованиям п. 6.21. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Освещение: во всех помещениях имеется естественное и искусственное освещение, что соответствует требованиям п. 7.1. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Естественное освещение представлено оконными проемами, искусственное освещение представлено светильниками, расположенными на потолке, с люминесцентными лампами, со сплошными (закрытыми) рассеивателями, что соответствует требованиям п. 7.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Кабинет врача

Поверхность стен, полов, потолков гладкая без дефектов, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Внутренняя отделка: стены окрашены акриловой краской, потолок – побелка, пол покрыт линолеумом, что соответствует требованиям п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения применяется ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, что соответствует требованиям п. 11.12 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Журналы кварцевания и учета работы бактерицидных ламп имеются.

Кабинет оборудован: столом письменным, стулом, кушеткой медицинской, шкафом, тумбочкой.

Процедурный кабинет

Поверхность стен, полов, потолков гладкая без дефектов, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Внутренняя отделка: стены и потолок окрашены масляной краской, пол покрыт линолеумом, что соответствует требованиям п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Края линолеума подведены под плинтуса, что соответствует требованиям п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей помещения применяется ультрафиолетовый бактерицидный облучатель, что соответствует требованиям п. 11.12 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. Журналы кварцевания и учета работы бактерицидных ламп имеются.

В кабинете имеется следующее оборудование: тумбочка, манипуляционный столик, кушетка, емкости для дезинфекции, промаркированный холодильник для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, письменный стол, стул.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 8.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

В кабинете используются медицинские изделия однократного применения, которые после дезинфекции утилизируются, что соответствует требованиям п.п. 1.7, 2.2 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10. Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится децентрализованно. В качестве дезинфицирующих средств используются - Пюржавель. Инструкции по применению имеются. Емкости с дезинфицирующими средствами снабжены крышками, имеются четкие надписи с указанием названия дезинфицирующего средства, его концентрации, назначения, даты приготовления рабочих растворов, что соответствует требованиям п. 1.11 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для сбора медицинских отходов класса А имеются емкости, мешки в достаточном количестве с цветовой маркировкой и надписью «Отходы класса А», что соответствует п. 4.6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса «Б» производится на месте образования в многоразовую промаркированную тару для дезинфекции, далее в одноразовые пакеты желтого цвета – маркировка класс «Б». Сбор острого инструментария (иглы), после дезинфекции производится отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку, что соответствует п. 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

В ходе экспертизы были проведены обследования (исследования, испытания): санитарно-эпидемиологическое обследование.

Материалы обследований (исследований, испытаний) прилагаются: протокол (акт) санитарно – эпидемиологического обследования от 27.08.2014 г.

ВЫВОД:

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края «Гремячинская центральная районная больница», по адресу: 618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Ленина, 135, МКОУ «СОШ № 3», для осуществления лицензируемого вида деятельности: медицинская деятельность: при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению профилактических прививок);
сестринскому делу в педиатрии


соответствует

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Врач по общей гигиене

(должность)



(подпись)

В.Е. Скорынин

(Ф.И.О.)

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.